


Nous / We

MARECHAL ELECTRIC S.A.S.
5, avenue de Presles
F-94417 SAINT-MAURICE Cedex – France
Tel : +33 (0)1 45 11 60 00
Fax : +33 (0)1 45 11 60 60
E-mail : contact@marechal.com

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / *Declare under our sole responsibility that the product:*

Type Type	Modèle Model	Equipement spécifique Specific equipment	Marquage Marking	Conforme aux normes suivantes Complies with the following standards
B2X	Boîtier de jonction / Junction Box	Bornes sécurité « e » / Safety terminals « e »	 II 2 G D Ex e IIC T* Gb Ex ia ou/ou ib IIC T* Gb Ex tb IIIC T* Db IP66/IP67 -50°C ≤ Ta ≤ +60°C LCIE 16 ATEX 3054 X	EN IEC 60079-0 : 2018(**) EN 60079-7 : 2015 (**) EN 60079-11 : 2012 EN 60079-31 : 2014 (**)
	Boîtier de prises / Socket and Inlet Box	Bornes sécurité « e » / Safety terminals « e » et/ou Prises « e » et/ou « de » and/or Socket-outlet and/or inlet « e » and/or « de »		

(T*) La classe de température et la température de surface dépend du/des équipements montés dessus et dedans : T6 / T80°C, T5 / T95°C, T4 / T105°C
Temperature class and surface temperature depends on equipment fitted on the top and inside: T6 / T80°C, T5 / T95°C, T4 / T105°C

(**) Une étude comparative des normes : EN 60079-0 (versions 2018 et 2012+A11:2013), EN 60079-7 (versions 2015 et 2007) et EN 60079-31 (versions 2014 et 2009) montre que le matériel n'est pas concerné par les modifications substantielles.
A comparative study of the standards: EN 60079-0 (version 2018 and 2012+A11:2013), EN 60079-7 (version 2015 and 2007) and EN 60079-31 (version 2014 and 2009) shows that the products are not concerned by the substantial modifications.

Satisfont aux dispositions des Directives du Conseil n° :

2014/34/UE du 26 février 2014 (ATEX)
2011/65/UE + amendement n°2015/863 du 31/03/2015 (RoHS)

Satisfy the measures set in the Council Directives n°:

2014/34/EU dated February 26, 2014 (ATEX)
2011/65/EU + amendment no 2015/863 dated 2015/03/31 (RoHS)

N° de notification de l'évaluation relatif à la qualité : LCIE 00 ATEX Q 8001 selon l'Annexe IV réalisé par l'organisme notifié n° 0081 :
LCIE – 33, avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-Aux-Roses – France
*Quality Assessment Notification Number: LCIE 00 ATEX Q 8001 according to Annex IV carried out by Notified Body N° 0081:
LCIE – 33, avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-Aux-Roses – France*

Saint-Maurice, 2019-10-25

Anne LE GUENNEC



Responsable Produits Ex / Manager of Ex-Proof Product