

Nous / We

MARECHAL ELECTRIC S.A.S.**5, avenue de Presles****F-94417 SAINT-MAURICE Cedex – France**

Tel : +33 (0)1 45 11 60 00

Fax : +33 (0)1 45 11 60 60

E-mail : contact@marechal.comDéclarons sous notre seule responsabilité que notre produit / *Declare under our sole responsibility that our product:*

:

Prise de courant compacte avec les références 06Ex007***Compact plug and socket-outlet with part numbers 06Ex007***

Type Type	Intensité Intensity	Marquage Marking	Caractéristiques d'étanchéité watertightness characteristics	Conformes aux normes suivantes : Complies with the following standards:
PNCX	5 A	II 2 G D Ex e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T72 °C Db -20°C ≤ Ta ≤ +70 °C LCIE 16 ATEX 3001 X	IP66/IP67/IP69	EN 60079-0 : 2018 (*) EN 60079-7 : 2015 (*) EN 60079-31 : 2014 (*)

(*) : Une étude comparative des normes EN 60079-0 (2018 et 2012 + A11:2013), EN 60079-7 (2007 et 2015) et EN 60079-31 (2009 et 2014) montre que le matériel n'est pas concerné par les modifications substantielles.

A comparative study of the standards EN 60079-0 (2018 et 2012 + A11:2013), EN 60079-7 (2007 and 2015) and EN 60079-31 (2009 and 2014) shows that the products are not concerned by the substantial modifications.

Satisfont aux dispositions des Directives du Conseil n° :

2014/34/UE du 26 février 2014 (ATEX)**2011/65/UE + amendement n°2015/863 du 31/03/2015 (RoHS)***Satisfy the measures set in the Council Directives n° :***2014/34/EU dated February 26, 2014 (ATEX)****2011/65/EU + amendment no 2015/863 dated 2015/03/31 (RoHS)**

Satisfont aux exigences essentielles de sécurité applicables de la norme :

EN 61984 : 2009*Satisfy the relevant essential safety requirements of standard:***EN 61984 : 2009**

N° de Notification de l'Evaluation relatif à la Qualité : LCIE 00 ATEX Q 8001 selon l'Annexe IV réalisé par l'organisme notifié n° 0081 : LCIE – 33, avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-Aux-Roses – France

*Quality Assessment Notification N°: LCIE 00 ATEX Q 8001 according to Annex IV carried out by Notified Body N° 0081: LCIE – 33, avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-Aux-Roses – France***Saint-Maurice, 2020-03-17****Anne LE GUENNEC**

5, avenue de Presles F-94417 SAINT-MAURICE cedex

Tel : +33 (0)1 45 11 60 00 - Fax : +33 (0)1 45 11 60 60

Responsable Produits Ex / Manager of Ex-Proof Product